

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307203373

发证日期: 2021年12月28日

有效期至: 2031年02月02日

委托人名称 及注册地址	德力西(芜湖)网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	万能式断路器 CDW6i-6300N, CDWU-6300N;详情见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307203373

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDW6i-6300N, CDW6i-6300N/4, CDWU-6300N, CDWU-6300N/4

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400/415V, AC660/690V;

In: 4000A, 5000A, 6300A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 100kA(AC400/415V), 75kA(AC660/690V);

Icu: 120kA(AC400/415V), 85kA(AC660/690V);

Icw: 85kA/1s(AC400/415V), 75kA/1s(AC660/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P(4000A, 5000A, 6300A), 4P(4000A, 5000A);

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO+4NC):

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A, AC400V/0.9A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 MN: Us: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

分励脱扣器 MX: Us: DC110V, DC220V, AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证



证书编号：CQC2019010307203373

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：



中国质量认证中心