

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307017325

发证日期: 2021年12月13日

有效期至: 2031年12月13日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 德力西电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 漏电断路器  
DZ20L-250/□□□□、DZ20Lw-250/□□□□、DZ20L-250T/□□□□; 参数及型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307017325

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ20L-250/□□□□、DZ20Lw-250/□□□□、DZ20L-250T/□□□□;

Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V;

In:125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu:15kA;

I $\Delta$ n:30mA(仅非延时型)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/AC 型任意组合三档可调或任意一档固定;

漏电脱扣器类型: 电子式;

I $\Delta$ m:4kA;

选择性类别:A;

4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离用;

配用的辅助触头: 2NO2NC; Uimp:4kV; Ui:380V; Ith:2A; AC-15:380V/0.4A;

DC-13:220V/0.15A



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307017325

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：




表 1:

附件名称		无附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器+辅助触头	二组辅助触头
代号	热磁脱扣器	300	308	310	320	330	340	360



中国质量认证中心