

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307017321

发证日期: 2021年12月13日

有效期至: 2031年12月13日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 漏电断路器
DZ20L-400/□□□□, DZ20Lw-400/□□□□, DZ20L-400T/□□□□; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307017321

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ20L-400/□□□□、DZ20Lw-400/□□□□、DZ20L-400T/□□□□;

Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V;

In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu:20kA; IΔn:30mA(仅非延时

型)/50mA/75mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA /AC 型, 任意组合三档可调或任意一档固定;

漏电脱扣器类型: 电子式;

IΔm:5kA;

选择性类别:A;

极数:4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭);

不适用于隔离用;

配用的辅助触头: 2NO2NC; Uimp:4kV; Ui:380V; Ith:2A; AC-15: 380V/0.4A;

DC-13: 220V/0.15A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307017321

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：




表 1：

| 附件名称 | | 无附件 | 报警触头 | 分励脱扣器 | 辅助触头 | 欠压脱扣器 | 分励脱扣器+辅助触头 | 二组辅助触头 |
|------|-------|-----|------|-------|------|-------|------------|--------|
| 代号 | 热磁脱扣器 | 300 | 308 | 310 | 320 | 330 | 340 | 360 |



中国质量认证中心