

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307031928

发证日期：2021年07月06日

有效期至：2031年07月06日

**委托人名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称** 德力西电气有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称** 德力西电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 漏电断路器  
DZ20L-630/□□□□、DZ20Lw-630/□□□□、DZ20L-630T/□□□□；详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307031928

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ20L-630/□□□□、DZ20Lw-630/□□□□、DZ20L-630T/□□□□;  $U_{imp}$ :6kV;  $U_i$ :690V;  
 $U_e$ :AC400V;  $I_n$ :315A, 350A, 400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;  $I_{cs}=I_{cu}$ :30kA;  
 $I_{\Delta n}$ :100mA/150mA/200mA/250mA/300mA/400mA/500mA/AC 型, 任选三档可调; 漏电脱扣器类型: 电子式;  $I_{\Delta m}$ =7.5kA; 选择性类别:A; 4P(无代号表示 3 个保护极, N 极常通; B 表示 3 个保护极, N 极可开闭); 不适用于隔离用; 配用的辅助触头: 2NO2NC;  $U_{imp}$ :4kV;  
 $U_i$ :380V;  $I_{th}$ :2A; AC-15: 380V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A; 型号解释详见附件;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307031928

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

DZ 20 L □ - 630 □ / 4 □ □ □

- 四极代号：无——表示 N 极为线  
B——表示 N 极可分断
- 用途代号：无——表示配电保护用  
2——表示电动机起动保护用
- 脱扣器方式及附件代号(见表 1)
- 极数：四极
- 盖子代号(无代号：黑色盖；T：透明盖)
- 壳架等级额定电流(A)
- 手柄代号(w：黄色，无代号：黑色)
- 特殊派生代号(漏电保护)
- 设计代号
- 塑料外壳式断路器

表 1:

附件名称		无附件	报警触头	分励脱扣器	2 组辅助触头	欠压脱扣器
脱扣器方式	复式脱扣器	300	308	310	320	330



中国质量认证中心