

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307042472

发证日期：2022年02月22日

有效期至：2032年02月21日

委托企业名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
DZ20Y-400、DZ20Y-400T、DZ20wY-400; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307042472

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DZ20Y-400、DZ20Y-400T、DZ20wY-400； U_e ：AC380V； U_i ：690V； U_{imp} ：8kV； I_n ：200A、250A、315A、350A、400A； I_{cs} ：23kA； I_{cu} ：30kA；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A 类；脱扣级别：10；极数：3P（3 个保护极）；不适用于隔离用。配用的辅助触头：2NC，2NO； I_{th} ：2A；AC-15； U_e/I_e ：AC400V/1.5A，DC-13； U_e/I_e ：DC220V/0.15A；符合附录 N 的电子附件：欠压脱扣器：AC230V/380V。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307042472

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

$\frac{DZ}{(1)} \frac{20}{(2)} \frac{\square}{(3)} \frac{\square}{(4)} - \frac{400}{(5)} \frac{\square}{(6)} / \frac{\square}{(7)} \frac{\square}{(8)} \frac{\square}{(9)} \frac{\square}{(10)}$

- (1) 塑料外壳式断路器
- (2) 设计序号
- (3) 手柄代号 (w: 黄色手柄, 无代号: 黑色手柄)
- (4) 短路分断能力级别 (Y: 一般型)
- (5) 壳架等级的最大额定电流
- (6) 上盖材料 (T: 透明盖, 无代号: 非透明盖)
- (7) 极数 (3: 三相)
- (8) 脱扣器方式及附件代号 (见表 2)
- (9) 用途代号 (无代号: 配电保护用, 2: 电动机起动保护用)
- (10) 操作方式 (无代号: 手柄直接操作, D: 电动操作, Z: 转动手柄操作)

表 2

附件名称		无附件	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	欠压脱扣器辅助触头
代号	电磁脱扣器	200	210	220	230	240	250	260	270
	热磁脱扣器	300	310	320	330	340	350	360	370

附件名称		报警触头	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	二组辅助触头报警触头	欠压脱扣器辅助触头报警触头
代号	电磁脱扣器	208	218	228	238	248	268	278
	热磁脱扣器	308	318	328	338	348	368	378



中国质量认证中心