

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307086623

发证日期：2022年02月22日

有效期至：2032年02月21日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 DZ20-1250 ; Ue : AC380V ; Ui : 690V ; Uimp : 8kV ; In : 630A,700A,1000A,1250A ; Ics : 32.5kA ; Icu : 65kA ; 过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; 选择性类别 : A类 ; 极数 : 3P (3 个保护极) ; 不适用于隔离用。配用的辅助触头 : 2种 , (2a2b) ; Ith : 3A ; AC-15 : Ue/Ie : AC380V/3A , DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.2A;型号详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307086623

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

$\frac{DZ}{(1)} \quad \frac{20}{(2)} - \frac{1250}{(3)} / \frac{3}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)}$

- (1) 塑料外壳式断路器
- (2) 设计序号
- (3) 壳架等级最大额定电流
- (4) 极数 (3P:表示三板)
- (5) 脱扣方式及附件代号 (见表 2)

表 2

附件名称		无附件	分励	辅助	欠压	分励 二辅助	四组 辅助	欠压 二辅助
代号	瞬时脱扣器	200	210	220	230	240	260	270
	复式脱扣器	300	310	320	330	340	360	370



中国质量认证中心