211108343007

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号：V2021CQC107502-905604
（任务编号）

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：CDM3v-100C、CDM3S-100C

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司

浙江省机电产品质量检测所有限公司
检验检测专用章

产品名称：塑料外壳式断路器 型　　号：CDM3v-100C、CDM3S-100C 样品数量：2 样品来源：企业送样 收样日期：2021-12-22 完成日期：2022-01-14	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CDM3v-100C、CDM3S-100C Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC400V/415V;In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;过电流脱扣器类型:单磁式、热磁式；派生功能：预付费功能（含分励）选择性类别:A 类;Icu:25kA,Ics:15kA;极数:3P（三个保护极，适用于隔离用）、4P(A:3 个保护极,N 极不可开闭;B:3 个保护极.N 极可开闭)；配用的辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;Ith:3A;AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A 符合附录 N 的电子附件:电动操作机构；型号：CD2-63/100/125（小）；Us:DC24V、DC/AC110V、DC220V/AC230V、AC400V;欠压脱扣器：型号：MN-63/100/125(小)；Us:AC230V、AC400V；频率适用于：50/60Hz	
主检：龙　玺　签名：龙玺　日期：2022-01-16	浙江省机电产品质量检测所有限公司 检验检测专用章 浙江省机电产品质量检测所有限公司 2022 年 01 月 18 日
审核：傅　炳　签名：傅炳　日期：2022-01-17	
签发：马　琳　签名：马琳　日期：2022-01-18	
备注： 示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；EMC—E 图 CDM3v-100C　4P　100A：I-1、III-1;	