

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107338792

发证日期: 2022年04月14日

有效期至: 2031年08月19日

委托人名称 及注册地址	德力西(芜湖)网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 CDM3vE-100M、CDM3vE-100H; 参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107338792

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3vE-100M、CDM3vE-100H: U_e : AC400V/415V、AC690V; U_i : 800V; I_n : 100A (40A、45A、50A、63A、70A、80A、90A、100A 可调); U_{imp} : 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; M 型: I_{cu} =50kA, I_{cs} =50kA(AC400V/415V); I_{cu} =20kA, I_{cs} =10kA(AC690V); H 型: I_{cu} =85kA, I_{cs} =65kA(AC400V/415V); I_{cu} =20kA, I_{cs} =10kA(AC690V); I_{cw} : 2.5kA/1s (AC400V/415V), 选择性类别: A 类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 频率适用于: 50/60Hz; 配用的辅助(报警)触头: 1N01NC、2N02NC; I_{th} : 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN-160/250, U_s : AC230V/240V、AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-100 (E), U_s : DC24V、DC110V、DC220V、AC230V、AC400V



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107338792

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CD M □ - □ □ / □ □ □ □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(1) 企业专用代号(德力西)

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号: 3vE

(4) 壳架等级额定电流(A): 100

(5) 分断能力级别: M、H

(6) 极数: 3—3P; 4—4P

(7) 脱扣方式: 3—电子式脱扣

(8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD);
20—辅助(OFF); 28—辅助+报警(OFF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD);
40—分励+辅助(MX+OFF); 48—分励+辅助+报警(MX+OFF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN);
60—辅助+辅助(OFF+OFF); 68—辅助+辅助+报警(OFF+OFF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OFF);
78—欠压+辅助+报警(MN+OFF+SD)

(9) 无代号—3P; C—C型(四个保护极, N极可开闭); D—D型(四个保护极, 带不可开断中性线)

(10) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手柄

(11) 通讯及扩展功能: 无代号: 标配无通讯; S: 通讯型三遥(遥控、遥测、遥信);

T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信); N: 过载报警不脱扣/

过载报警脱扣

(12) 安装方式: 无代号—固定板前; B—固定板后; F—插入板前; R—插入板后



中国质量认证中心