

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107336698

发证日期：2022年03月29日

有效期至：2032年03月28日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
CDM3vL-250C, CDM3vL-250S, CDM3vL-250F; CDM3LS-250C, CDM3LS-250S, CDM3LS-250F; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336698

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3vL-250C, CDM3vL-250S, CDM3vL-250F; CDM3LS-250C, CDM3LS-250S, CDM3LS-250F U_e: AC400V/415V; U_i: 800V; U_{imp}: 8kV; I_n: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; C型: I_{cs}: 15kA, I_{cu}: 25kA; S型: I_{cs}: 21kA, I_{cu}: 35kA; F型: I_{cs}: 36kA, I_{cu}: 50kA; I Δ n: 30mA (仅非延时型)、50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA (单档固定) 及 30/50/100/150/200/300mA 任意三档组合; 100/150/200/300/500mA 任意三档组合; 漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m: 25%I_{cu}; 选择性类别: A; 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极, N极不可开闭, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 报警触头、辅助触头: 1N01NC、2N02NC; I_{th}: 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-160/250; U_s: DC24V、DC/AC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 漏电报警模块: 型号: RA; 1N01NC; I_{th}: 8A; AC-14: 250V/0.5A; DC-13: 30V/5A; 欠压脱扣器: 型号: MN-160/250; U_s: AC230V~AC240V、AC400V~AC415V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107336698

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解釋：

CDM3vL- 250 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 产品系列号：CDM3vL、CDM3LS
- (2) 壳架电流
- (3) 分断能力级别：C；S；F
- (4) 极数：3-3P；4-4P
- (5) 脱扣方式：2-单磁脱扣；3-热磁脱扣
- (6) 产品附件：见表 1
- (7) 保护类型：无代号-10 In 配电保护；2-12 In 电动机起动保护；8-8 In 配电保护
- (8) N 极形式：A-4PA（3 个保护极，N 极不可开闭）；B-4PB（3 个保护极，N 极可开闭）
- (9) 派生功能：无代号-无派生功能；I-漏电报警脱扣；U-漏电报警不脱扣
- (10) 剩余电流 $I_{\Delta n}$ ：CDM3vL 系列产品：A:30mA-100mA-300mA；B:100mA-300mA-500mA；P:50mA-100mA-150mA；N：（任意三档可调，除代号 A、B、P 对应三档可调组合）；D:30mA；E:100mA；F:300mA；G:500mA；J:150mA；K：50mA；L：200mA；CDM3LS 系列产品：无
- (11) 极限不驱动时间 Δt ：CDM3vL 系列产品：0:非延时；1: 0.1s-0.2s-0.3s；2: 0.4s-0.5s-1s；3:0.1s；4:0.2s；5:0.3s；6:0.4s；7:0.5s；8:1s；CDM3LS 系列产品：无
- (12) 额定电流：CDM3vL 系列产品：100A；125A；140A；160A；180A；200A；225A；250A；CDM3LS 系列产品：无

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助	40
报警	08	分励+辅助+报警	48
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	分励+双辅助	80
欠压+报警	38	欠压+双辅助	90



中国质量认证中心