

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107336696

发证日期：2022年03月29日

有效期至：2032年03月28日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
CDM3vL-630F、CDM3vL-630N ; CDM3LS-630F、CDM3LS-630N ; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336696

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDM3vL-630F、CDM3vL-630N ; CDM3LS-630F、CDM3LS-630N U_e : AC400V/415V;
 U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; I_n : 400A、500A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式,
单磁式; F 型: I_{cs} : 36kA, I_{cu} : 50kA; N 型: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 75kA; $I_{\Delta n}$:
100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、1000mA (单档固定) 及
100mA/150mA/200mA/300mA/500mA (任意三档可调), 300mA-500mA-1000mA (三档
可调); 漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 选择性类别: A; 3P (三个保
护极, 适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极, N 极不可开闭, 不适用隔离用; B:
三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 报警触头、辅助触头: 1N01NC、2N02NC;
 I_{th} : 3A; AC-15: 400V/1.5A; DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构; 型号: CD2-800; U_s : DC24V、DC/AC 110V、DC220V/AC230V、AC400V;
漏电报警模块; 型号: RA; 1N01NC; I_{th} : 8A; AC-14: 250V/0.5A; DC-13: 30V/5A;
欠压脱扣器; 型号: MN-400/630/800; U_s : AC230V~AC240V、AC400V~AC415V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336696

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3vL- 630 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 产品系列号: CDM3vL、CDM3LS
- (2) 壳架等级额定电流
- (3) 分断能力级别: F、N
- (4) 极数: 3-3P; 4-4P
- (5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (6) 附件: 见表1
- (7) 保护类型: 无代号-10In 配电保护; 2-12In 电动机起动保护; 8-8In 配电保护
- (8) N极形式: A-4PA(3个保护极, N极不可开闭); B-4PB(3个保护极, N极可开闭)
- (9) 派生功能: 无代号-无派生功能; I-漏电报警脱扣; U-漏电报警不脱扣
- (10) 剩余电流 $I_{\Delta n}$: CDM3vL系列: B: 100mA-300mA-500mA; C: 300mA-500mA-1000mA; N: 100mA; 150mA; 200mA; 300mA; 500mA(任意三挡组合, 除代号B对应单挡可调组合外) E: 100mA; F: 300mA; G: 500mA; H: 1000mA; J: 150mA; L: 200mA; CDM3LS系列: 无
- (11) 极限不驱动时间 Δt : CDM3vL系列: 0:非延时; 1: 0.1s-0.2s-0.3s; 2: 0.4s-0.5s-1s; 3: 0.1s-0.3s-0.5s; 4:0.1s; 5:0.2s; 6:0.3s; 7:0.4s; 8:0.5s; 9:1s; CDM3LS系列: 无
- (12) 额定电流: CDM3vL系列: 400A、500A、630A; CDM3LS系列: 无

表1

| 附件名称 | 附件代号 | 附件名称 | 附件代号 |
|-------|------|----------|------|
| 无附件 | 00 | 分励+辅助 | 40 |
| 报警 | 08 | 辅助+辅助 | 60 |
| 分励 | 10 | 辅助+辅助+报警 | 68 |
| 辅助 | 20 | 欠压+辅助 | 70 |
| 辅助+报警 | 28 | 分励+双辅 | 80 |
| 欠压 | 30 | 欠压+双辅 | 90 |



中国质量认证中心