

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107336695

发证日期：2022年03月29日

有效期至：2032年03月28日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
CDM3vL-800F、CDM3vL-800N ; CDM3LS-800F、CDM3LS-800N;参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336695

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

CDM3vL- 800 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 产品系列号: CDM3vL、CDM3LS
(2) 壳架等级额定电流
(3) 分断能力级别: F、N
(4) 极数: 3-3P; 4-4P
(5) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
(6) 附件: 见表 1
(7) 保护类型: 无代号-10In 配电保护; 8-8In 配电保护
(8) N 极形式: A-4PA(3 个保护极, N 极不可开闭); B-4PB(3 个保护极, N 极可开闭)
(9) 派生功能: 无代号-无派生功能; I-漏电报警脱扣; U-漏电报警不脱扣
(10) 剩余电流 $I_{\Delta n}$: CDM3vL 系列产品: B:100mA-300mA-500mA; C:300mA-500mA-1000mA; N: 100mA; 150mA; 200mA、300mA; 500mA (任意三挡组合, 除代号 B 对应单挡可调组合外); E:100mA; F:300mA; G:500mA; H:1000mA; J:150mA; L: 200mA; CDM3LS 系列产品: 无
(11) 极限不驱动时间 Δt : CDM3vL 系列产品: 0:非延时; 1: 0.1s-0.2s-0.3s; 2: 0.4s-0.5s-1s; 3: 0.1s-0.3s-0.5s; 4:0.1s; 5:0.2s; 6:0.3s; 7:0.4s; 8:0.5s; 9:1s; CDM3LS 系列产品: 无
(12) 额定电流: CDM3vL 系列产品: 630A、700A、800A; CDM3LS 系列产品: 无

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助	40
报警	08	辅助+辅助	60
分励	10	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	分励+双辅	80
欠压	30	欠压+双辅	90



中国质量认证中心