

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC21107288226

发证日期：2022年03月23日

有效期至：2031年03月01日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	哥伦电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区纬十二路161号
产品名称和系列、规格、型号	漏电缺相保护断路器 CDMQ1-40B、CDMQ1-40CS/3、CDMQ1-40CY/3； U_e ：AC380V； U_i ：400V； U_{imp} ：6kV； I_n ：40A（ $I_r=3A/6A/10A/16A/20A/25A/32A/36A/40A$ 分档可调），过电流脱扣器类型：电子式；电动机保护脱扣级别：10A；CBI-Y（无内装短路脱扣器）；额定限制短路电流(I_{cc})：3kA； Δn ：CDMQ1-40CS/3、CDMQ1-40CY/3：30mA/50mA/75mA/100mA分级调节；CDMQ1-40B：30mA、50mA、75mA、100mA（固定式）；漏电脱扣器类型：电子式；额定剩余动作类型：AC型；非延时型； $I_{\Delta m}$ ：1kA；选择性类别：A；极数：3P（有电流缺相保护功能，不适用于隔离）
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年03月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心