

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304086750

发证日期: 2022年03月24日

有效期至: 2032年03月14日

委托企业名称 及注册地址	德力西(芜湖)网络科技有限公司 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)
制造商名称 及注册地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称 及生产地址	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 CJX2sF-630,CJX2sF-630N;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304086750

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2sF-630, CJX2sF-630N,

Ui:1000V;Uimp:8kV;

Ith:800A;

Ue/Ie: AC220/230V/630A,AC380/400V/630A,AC660/690V/462A;

Us: AC48V,110V,127V,220V,220V/230V,240V,380V,380V/400V,415V,440V/50/60Hz,

DC48V,110V,220V,AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V,50/60Hz;

使用类别:AC-3,AC-4;极数:3P;

配用的辅助触头:可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组

(CQC2008010305285124)

Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2018010304086750

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



中国质量认证中心