

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010304197579

发证日期: 2021年12月02日

有效期至: 2031年12月02日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX2sF-1450、CJX2sF-1700、CJX2sF-2100; Us:AC: (110V 50-60Hz) , (127V 50-60Hz) , (220-230V 50-60Hz) , (380-400V 50-60Hz); Ie: AC-1=Ith:1450A/1700A/2100A; 极数: 3P ;CJX2sF-1450:AC-1 :Ue: 690V Ie: 1450A Pe:1430kW; CJX2sF-1700:AC-1 :Ue: 690V Ie: 1700A Pe:1650kW; CJX2sF-2100:AC-1 : Ue: 690V Ie: 2100A Pe:2050kW; 配用的辅助电路: (证书号: CQC2008010305285124):Ith:10A;AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A;DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心