

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307187704

发证日期: 2020年07月10日

有效期至: 2032年03月18日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 DZ47TRLE; $U_i$ : 500V; $U_{imp}$ : 4kV; $U_e$ : AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); $I_n$ : 6A、10A、16A、20A、25A、32A; C、D型特性; 集成式: $I_{\Delta n}$ : 15mA、30mA (3P~4P)、50mA; 分立式: $I_{\Delta n}$ : 30mA (1P+N、2P); AC型; $I_{cs}=I_{cn}$ : 6kA(C型(6-32A)); $I_{cs}=I_{cn}$ : 4.5kA(D型(6-32A)); $I_{\Delta m}$ : 630A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极常通, 不带隔离)、2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、3P+N(带三个保护极, N极常通, 不带隔离)、4P(带四个保护极)。
产品标准和技术要求	GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心