

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307189903

发证日期：2020年07月10日

有效期至：2032年03月18日

委托人名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
制造商名称	德力西电气有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
生产企业名称	德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 DZ47TRLE ; U_i : 500V ; U_{imp} : 4kV ; U_e : AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P) ; I_n : 40A、50A、60A ; 瞬时脱扣特性 : C、D型特性 ; $I_{\Delta n}$: 15mA、30mA、50mA ; AC型 ; $I_{\Delta m}$: 630A ; $I_{cs}=I_{cn}$: 6 kA(C型40A)、4.5kA(C型(50-60A),D型(40-60A)) ; 极数 : 1P+N(带1个保护极, N极不可开闭)、2P(带两个保护极)、3P(带三个保护极)、3P+N(带三个保护极, N极不可开闭)、4P(带四个保护极) ;
产品标准和技术要求	GB/T16917.1-2014,GB/T16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心