



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1314654
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC10-10

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 交流接触器

型 号: CDC10-10

数 量: 24

收样日期: 2012-06-01

完成日期: 2012-07-18

样品来源: 企业送样

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDC10-10 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 10A (AC220V、AC380V)、5A (AC660V); Ui: AC690V; Ith: 10A; Uimp: 8kV; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-1、AC-2、AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.47A; Ue: AC220V; Ie: 0.81A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.31A; Ui: AC690V; Ith: 5A; Uimp: 8kV; 2NO、2NC

签发人: 杜量

签名: 

签发日期: 2012.08.03

备注:

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-076-1C12300
首页	√	1	C-076-1C12300
报告组成	√	1	C-076-1C12300
安全型式试验报告	√	66	C-076-1C12300-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-076-1C12300

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1314654

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: CDC10-10

样品数量: 24

样品生产序号: /

收样日期: 2012-06-01

样品来源: 企业送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验依据标准: GB14048.4-2010

《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDC10-10 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 10A(AC220V、AC380V)、5A(AC660V);
 Ui: AC690V; Ith: 10A; Uimp: 8kV; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V;
 极数: 3P; 使用类别: AC-1、AC-2、AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.47A;
 Ue: AC220V; Ie: 0.81A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.31A; Ui: AC690V; Ith: 5A; Uimp:
 8kV; 2NO、2NC

主检: 高云燕

签名: 高云燕

日期: 2012.08.02

审核: 袁科锋

签名: 袁科锋

日期: 2012.08.02

签发: 杜量

签名: 杜量

日期: 2012.08.03



见附表1

备注

样品描述及说明

附表 1

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010
[13]铁芯材料变更	硅钢片 DR510-50	磁性钢带 50W470
[13]壳体、触头支持牌号变更	酚醛模塑料 PF2A4-161	酚醛模塑料 PMC-PF(WD30+MD20),FR (RAL9004),②
[13]弹簧牌号变更	碳素弹簧钢丝 T9A-G2	碳素弹簧钢丝 主触头弹簧: 0.36/70-C 反力弹簧: 0.5/70-C
[14]壳体、触头支持制造商变更	乐清市华光塑胶配件厂 乐清市三友塑胶配件厂	浙江雅博电器有限公司 乐清市华光塑胶配件厂
[14]铁芯制造商变更	乐清市柳川铁芯厂 浙江开元冲压有限公司 安本铁芯厂	乐清市安本铁芯厂 浙江开元电气设备有限公司
[17]产品参数变更(线圈线径)	$\phi 0.31\text{mm}(\text{AC36V})$	$\phi 0.33\text{mm}(\text{AC36V})$
[17]产品参数变更(触头参数)	终压力 $2.15\text{N} \pm 0.22\text{N}$ 静触头 $\phi 4.5 \times 1 / \phi 2.5 \times 2.2(\text{mm} \times \text{mm})$ 动触头 $\phi 4.5 \times 1.5 / \phi 2.5 \times 1.5(\text{mm} \times \text{mm})$	终压力 $2.16\text{N} \pm 0.22\text{N}$ 静触头 $\phi 4 \times 1(0.36) + \phi 2 \times 2.2\text{F}(\text{mm} \times \text{mm})$ 动触头 $\phi 4 \times 1.5(0.5) + \phi 2 \times 1.5\text{SR11}(\text{mm} \times \text{mm})$
原 3C 证书编号	2002010304022043	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	上海电器设备检测所低压电器检测站	C009-A2005CCC0304-255722
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		