



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304022065

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC10-60 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 60A (AC220V、AC380V)、40A (AC660V); Ui:
AC690V; Ith: 60A; Uimp: 8kV; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V; 极数:
3P; 使用类别: AC-1、AC-2、AC-3、AC-4; 辅助触头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.47A; Ue:
AC220V; Ie: 0.81A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.31A; Ui: AC690V; Ith: 5A; Uimp: 8kV;
2NO、2NC

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 07 月 11 日 有效期至: 2022 年 07 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002 年 11 月 18 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心