



2015003348Z



检测
CNAS L1037 (2015) 国认监认字 (514) 号



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2231818

产品名称: 切换电容接触器

型 号: CDC19s-25

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心

(镇江市产品质量监督检验中心)






安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0304-2231818 样品名称: 切换电容接触器 型号规格: CDC19s-25 样品数量: 45 台 样品生产序号: / 收样日期: 2015-12-23 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	--

试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDC19s-25, Ith: 25A, 使用类别: AC-6b, Ui: 690V, Ie: 17A, 极数: 3P
 Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
 Qe: AC220V/230V: 6kVar, AC380V/400V: 12kVar, AC660V/690V: 18kVar
 Us: AC24V、36V、48V、110V、127V、220/230V、240V、380/400V、415V、440V (包括 50Hz、50/60Hz);
 配用的辅助触头: (本体) Ith: 10A, 1NO 或 1NC
 (切换触头) Ith: 10A, 1NO 或 1NC
 AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A、AC380V/0.95A;
 DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A
 防护等级: IP20

主检: 董旭良	签名: 	日期: 2016-02-22	浙江产品质量监督检验中心 (检测机构名称、盖章) 2016年02月22日 检验检测专用章
审核: 张钰	签名: 	日期: 2016-02-24	
签发: 丁志东	签名: 	日期: 2016-02-25	
备注	无		