



2015003348Z



检测

CNAS L1037



(2015)国认监认字(514)号

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2231819

产品名称: 切换电容接触器

型号: CDC19s-32、CDC19s-43

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心

(镇江市产品质量监督检验中心)



# 安全型式试验报告




申请编号: A2015CCC0304-2231819 样品名称: 切换电容接触器 型号规格: CDC19s-32、CDC19s-43 样品数量: 50 台 样品生产序号: / 收样日期: 2015-12-23 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	--

试验依据标准: GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

Ui: 690V; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P; IP20;  
 CDC19s-32: Ie:24A; Ith:32A;  
 Ue:AC220V/230V; AC380V/400V, AC660V/690V;  
 Qe: kVar :AC220V/230V: 9kVar; AC380V/400V: 18kVar; AC660V/ 690V: 26kVar  
 CDC19s-43: Ie:29A; Ith:43A;  
 Ue:AC220V/230V; AC380V/400V, AC660V/690V;  
 Qe:kVar: AC220V/230V: 10kVar; AC380V/400V: 20kVar; AC660V/ 690V: 36kVar  
 Us: AC 24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V, 240V,380V/400V,415V,440V; 50Hz、50/60Hz;  
 配用的辅助触头:(本体) Ith: 10A 1NO 或 1NC  
 (切换触头) Ith: 10A 1NO 或 1NC  
 AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

主检: 董旭良 签名: 	日期: 2016.2.22
审核: 张钰 签名: 	日期: 2016.2.24
签发: 丁志东 签名: 	日期: 2016.2.25



备注 无