



2015003348Z



检测
CNAS L1037



(2015)国认监认字(514)号

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0304-2231820

产品名称: 切换电容接触器

型 号: CDC19s-63

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心

(镇江市产品质量监督检验中心)



安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0304-2231820 样品名称: 切换电容接触器 型号规格: CDC19s-63 样品数量: 45 台 样品生产序号: / 收样日期: 2015-12-23 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	--

试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDC19s-63, Ith: 63A, 使用类别: AC-6b, Ui: 690V, Ie: 43A, 极数: 3P
 Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
 Qe: AC220V/230V: 15kVar, AC380V/400V: 30kVar, AC660V/690V: 48kVar
 Us: AC24V、36V、48V、110V、127V、220/230V、240V、380/400V、415V、440V(包括50Hz、50/60Hz);
 配用的辅助触头: (本体) Ith: 10A, 1NO 和 1NC
 (切换触头) Ith: 10A, 1NO 或 1NC
 AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A、AC380V/0.95A;
 DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

主检: 王 彬 签名: 	日期: 2016-02-22	 <p>(检测机构名称、盖章) 2016年02月25日</p>
审核: 张 钰 签名: 	日期: 2016-02-24	
签发: 丁志东 签名: 	日期: 2016-02-25	
备注	无	