



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审其他: ☐利用已获证书结果模式

申请编号: A2016CCC0304-2306012
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6i-06



检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 交流接触器 型 号: CDC6i-06 商 标: DELIXIELECTRIC 数 量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-04-18 完成日期: 2016-04-21	委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区															
试验结论: 原获证(2014010304711487)产品依据标准 GB16917.1-2014, GB16917.22-2008 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2014010304711487)产品, 产品描述一致、内部结构一致。																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 2 页附页																
主检: 邵吉福 日期: 2016.04.21 审核: 程彦敏 日期: 2016.04.21 签发: 魏秋媛 日期: 2016.04.21	 (检测机构名称、盖章) 2016年04月21日															
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">利用已获证书结果模式变更</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 30%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总装图描述信息变更</td> <td>2DLX.400.222.1-20 2DLX.400.222.1A-20A</td> <td>2DLX.400.222.1B-20B</td> </tr> <tr> <td>特殊结构说明描述信息变更</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>交流接触器产品可按照客户要求增加浪涌抑制器</td> </tr> <tr> <td>原利用已获证书结果模式证书编号</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2015010304782733</td> </tr> <tr> <td>原利用已获证书结果模式检测机构</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		利用已获证书结果模式变更	变更前	变更后	总装图描述信息变更	2DLX.400.222.1-20 2DLX.400.222.1A-20A	2DLX.400.222.1B-20B	特殊结构说明描述信息变更	/	交流接触器产品可按照客户要求增加浪涌抑制器	原利用已获证书结果模式证书编号	2015010304782733		原利用已获证书结果模式检测机构	上海电器设备检测所	
利用已获证书结果模式变更	变更前	变更后														
总装图描述信息变更	2DLX.400.222.1-20 2DLX.400.222.1A-20A	2DLX.400.222.1B-20B														
特殊结构说明描述信息变更	/	交流接触器产品可按照客户要求增加浪涌抑制器														
原利用已获证书结果模式证书编号	2015010304782733															
原利用已获证书结果模式检测机构	上海电器设备检测所															
说明: 编号为“2015010304782733”的原利用已获证书结果模式证书是由委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司利用已获证书结果模式方式获得, 现母证书已发生变更, 变更内容详见编号为“00901-A2015CCC0304-2014630”的报告, 变更后的母证书编号为: 2014010304711487。本试验报告基于母证书变更而变更, 本申请单元除型号命名不同外, 其余参数均同变更后的母证书参数一致。																

附页:

CDC6i-06

Ui:690V;

Ith:16A;

AC-3:Ue/Ie:220V/230V/6A , 380V/400V/6A, 660V/690V/3.8A;

AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/2.6A, 660V/690V/1A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V,127V, 220/230V ,240V, 380/400V, 415V, 440V
50Hz, 50/60Hz;

IP20;

配用的辅助触头: (本体)

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A ,380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

1NO,1NC

附页二：

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2016CCC0304-2306012
首页	√	2	00901-A2016CCC0304-2306012
报告组成	√	1	00901-A2016CCC0304-2306012
安全型式试验报告	√	7	00901-A2016CCC0304-2306012
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验