



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审其他: ☒利用已获证书结果模式

申请编号: A2017CCC0304-2744158

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6i-09, CDC6i-09N; CDC6i-12,
CDC6i-12N; CDC6i-18, CDC6i-18N

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 交流接触器 型 号: CDC6i-09,CDC6i-09N; CDC6i-12,CDC6i-12N; CDC6i-18,CDC6i-18N 商 标: DELIXIELECTRIC 数 量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-11-22 完成日期: 2017-11-22	委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	
试验结论: 原获证(2014010304711486)产品依据标准 GB/T 14048.4-2010 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2014010304711486)产品, 产品描述一致、内部结构一致。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 2 页附页		
主检: 邵吉福 日期: 2017.11.22		
审核: 程彦敏 日期: 2017.11.22		
签发: 魏秋媛 日期: 2017.11.22		
备注:		
利用已获证书结果模式变更	变更前	变更后
辅助触头对数变更	INO,INC	INO,INC,INOINC
原利用已获证书结果模式证书编号	2015010304782734	
原利用已获证书结果模式检测机构	上海电器设备检测所	
说明: 编号为“2015010304782734”的原利用已获证书结果模式证书是由委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司利用已获证书结果模式方式获得, 现母证书已发生变更, 变更内容详见编号为“00901-A2017CCC0304-2677359”的报告, 变更后的母证书编号为: 2014010304711486。本试验报告基于母证书变更而变更, 本申请单元除型号命名不同外,其余参数均同变更后的母证书参数一致。		