



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010304782734

委托人名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6i-09, CDC6i-09N; CDC6i-12, CDC6i-12N; CDC6i-18, CDC6i-18N; 详细型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 11 月 29 日 有效期至: 2019 年 07 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 06 月 19 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2015010304782734

纸 号: 1864790

CDC6i-09, CDC6i-09N; CDC6i-12, CDC6i-12N; CDC6i-18, CDC6i-18N

Ui: 690V;

CDC6i-09, CDC6i-09N:

Ith: 25A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/9A, 380V/400V/9A, 660V/690V/6.6A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/3.5A, 660V/690V/1.5A;

CDC6i-12, CDC6i-12N:

Ith: 25A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/12A, 380V/400V/12A, 660V/690V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/5A, 660V/690V/2A;

CDC6i-18, CDC6i-18N:

Ith: 32A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/18A, 380V/400V/18A, 660V/690V/12A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/7.7A, 660V/690V/3.8A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V
50Hz, 50/60Hz;

IP20;

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

1NO, 1NC, 1 NO1NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心