



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010304782737

委托人名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6i-40, CDC6i-40N; CDC6i-50, CDC6i-50N; CDC6i-65, CDC6i-65N; 详细型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2017 年 07 月 14 日 有效期至: 2019 年 07 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 06 月 19 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2015010304782737

纸 号: 1759786

CDC6i-40, CDC6i-40N; CDC6i-50, CDC6i-50N; CDC6i-65, CDC6i-65N

Ui: 690V;

CDC6i-40, CDC6i-40N:

Ith: 60A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660V/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/18.5A, 660V/690V/9A;

CDC6i-50, CDC6i-50N:

Ith: 80A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/50A, 380V/400V/50A, 660V/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/24A, 660V/690V/12A;

CDC6i-65, CDC6i-65N:

Ith: 80A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/65A, 380V/400V/65A, 660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/28A, 660V/690V/14A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V
50Hz, 50/60Hz;

IP20;

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;

1N01NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心