



国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审其他: ☒ 利用已获证书结果模式

申请编号: A2017CCC0304-2614626

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6i-40, CDC6i-40N; CDC6i-50,
CDC6i-50N; CDC6i-65, CDC6i-65N

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 交流接触器 型 号: CDC6i-40,CDC6i-40N; CDC6i-50,CDC6i-50N; CDC6i-65,CDC6i-65N 商 标: DELIXIELECTRIC 数 量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-07-04 完成日期: 2017-07-05	委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区												
试验结论: 原获证(2014010304711485)产品依据标准 GB/T 14048.4-2010 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(2014010304711485)产品, 产品描述一致、内部结构一致。													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 2 页附页													
主检: 邵吉福 日期: 2017.07.05 审核: 程彦敏 日期: 2017.07.05 签发: 魏秋媛 日期: 2017.07.05													
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">利用已获证书结果模式变更</td> <td style="width: 30%;">变更前</td> <td style="width: 30%;">变更后</td> </tr> <tr> <td>见附页一</td> <td>见附页一</td> <td>见附页一</td> </tr> <tr> <td>原利用已获证书结果模式证书编号</td> <td colspan="2">2015010304782737</td> </tr> <tr> <td>原利用已获证书结果模式检测机构</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </table>		利用已获证书结果模式变更	变更前	变更后	见附页一	见附页一	见附页一	原利用已获证书结果模式证书编号	2015010304782737		原利用已获证书结果模式检测机构	上海电器设备检测所	
利用已获证书结果模式变更	变更前	变更后											
见附页一	见附页一	见附页一											
原利用已获证书结果模式证书编号	2015010304782737												
原利用已获证书结果模式检测机构	上海电器设备检测所												
说明: 编号为“2015010304782737”的原利用已获证书结果模式证书是由委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司利用已获证书结果模式方式获得, 现母证书已发生变更, 变更内容详见编号为“00901-A2017CCC0304-2560506”的报告, 变更后的母证书编号为: 2014010304711485。本试验报告基于母证书变更而变更, 本申请单元除型号命名不同外,其余参数均同变更后的母证书参数一致。													

附页:

CDC6i-40,CDC6i-40N;CDC6i-50,CDC6i-50N;CDC6i-65,CDC6i-65N

Ui:690V;

CDC6i-40,CDC6i-40N:

Ith:60A;

AC-3:Ue/le:220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660V/690V/34A;

AC-4:Ue/le: 380V/400V/18.5A, 660V/690V/9A;

CDC6i-50,CDC6i-50N:

Ith:80A;

AC-3:Ue/le:220V/230V/50A, 380V/400V/50A, 660V/690V/39A;

AC-4:Ue/le: 380V/400V/24A, 660V/690V/12A;

CDC6i-65,CDC6i-65N:

Ith:80A;

AC-3:Ue/le:220V/230V/65A,380V/400V/65A, 660V/690V/42A;

AC-4:Ue/le: 380V/400V/28A, 660V/690V/14A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V,127V, 220/230V ,240V, 380/400V, 415V, 440V
50Hz, 50/60Hz;

IP20;

配用的辅助触头: (本体)

Ith:10A;

AC-15: Ue/le: 220V/1.6A ,380V/0.95A;

DC-13: Ue/le: 220V/0.15A;

1NO1NC