



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010304782730

委托人名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC6i-80, CDC6i-80N; CDC6i-95, CDC6i-95N; U_i : 690V; CDC6i-80, CDC6i-80N: I_{th} : 125A;
AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/49A; AC-4: U_e/I_e : 380V/400V/37A,
660V/690V/17.3A; CDC6i-95, CDC6i-95N: I_{th} : 125A; AC-3: U_e/I_e : 220V/230V/95A,
380V/400V/95A, 660V/690V/49A; AC-4: U_e/I_e : 380V/400V/44A, 660V/690V/21.3A; U_s : AC24V,
36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V 50Hz, 50/60Hz; IP20; 配用
的辅助触头: (本体) I_{th} : 10A; AC-15: U_e/I_e : 220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13: U_e/I_e :
220V/0.15A; 1NO1NC

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017年07月14日 有效期至: 2019年07月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年06月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心