

样品名称: 剩余电流动作断路器



2014001380A

检测
CNAS L1020

收样日期: 2015-04-16

完成日期: 2015-04-30

样品来源: 工厂送样

国家强制性产品认证

试验报告

试验结论: 合格

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

申请编号: A2015CCC0307-2002489

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: CDL7-63

签发人:

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司


签名:

签发日期:



备注:

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的国家标准变更为: GB16916.1-2014, GB16916.21-2018; 变更前为: GB16916.1-2003, GB16916.21-2008; 产品描述变更见本试验报告第4页; 变更前为: 见 C-040-11C0450-S 第2页; 产品描述安全件变更见本试验报告第4页; 变更前为: 见 C-040-11C0450-S 第6页; 产品名称变更为: 剩余电流动作断路器; 变更前为: 漏电断路器;
2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-11C0450-S;
3. 出具 CCC 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010307031893;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: CDL7-63 数 量: 54 台 收样日期: 2015-04-16 完成日期: 2015-04-30 样品来源: 工厂送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDL7-63 Ue:AC230V(2P),400V(4P); In: 10A,16A,20A,25A,32A,40A,63A; I Δ n:30mA,100mA,300mA; 额定剩余动作类型:AC 型,A 型; I Δ m: 500A(In:10A ~ 40A)/630A(In:63A); 极数: 2P,4P;	
签发人: 鲍 幸 签名:  签发日期: 2015-06-23	
备 注: 1. 产品认证变更申请书上该认证产品的国家标准变更为: GB16916.1-2014, GB16916.21-2008; 变更前为: GB16916.1-2003, GB16916.21-2008; 产品描述变更为见本报告第 4,5 页; 变更前为: 见 C-040-11C0450-S 第 2 页; 产品描述安全件变更为见本报告第 9 页; 变更前为: 见 C-040-11C0450-S 第 6 页; 产品名称变更为: 剩余电流动作断路器; 变更前为: 漏电断路器; 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-11C0450-S; 3. 出具 CCC 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2003010307031893; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

报告组成


报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-15C0058-S
首页	√	1	03601-A-15C0058-S
报告组成	√	1	03601-A-15C0058-S
安全型式试验报告	√	68	03601-A-15C0058-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验



安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0307-2002489 (任务编号) 样品名称: 剩余电流动作断路器 型号规格: CDL7-63 样品数量: 54 台 样品生产序号: / 收样日期: 2015-04-16 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
试验依据标准: GB16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分: 一般规则》 GB16916.21-2008《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第21部分: 一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性》	
试验结论: 合格	
CDL7-63 Ue: AC230V(2P), 400V(4P); In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A; I Δ n: 30mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型: AC型, A型; I Δ m: 500A(In: 10A ~ 40A)/630A(In: 63A); 极数: 2P, 4P;	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2015-06-23	 (检测机构名称盖章) 2015年06月23日
审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2015-06-23	
签发: 鲍幸 签名:  日期: 2015-06-23	
备注	- 产品认证变更申请书上该认证产品的国家标准变更为: GB16916.1-2014, GB16916.21-2008; 变更前为: GB16916.1-2003, GB16916.21-2008; 产品描述变更为见本报告第4,5页; 变更前为: 见C-040-11C0450-S第2页; 产品描述安全件变更为见本报告第9页; 变更前为: 见C-040-11C0450-S第6页; 产品名称变更为: 剩余电流动作断路器; 变更前为: 漏电断路器; - 原CCC认可报告编号: C-040-11C0450-S; - 出具CCC试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; - 原CCC证书编号: 2003010307031893; - 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。