



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307031893

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDL7-63;

Ue: AC230V(2P), 400V(4P); In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A; $I \Delta n$: 30mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型: AC型, A型; $I \Delta m$: 500A(In: 10A~40A)/630A(In: 63A); 2P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年07月11日 有效期至: 2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年02月27日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心