



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010307999947

委托人名称、地址

德力西(芜湖)网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM6Ei-1600M; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 10 月 16 日 有效期至: 2021 年 12 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 08 月 31 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2017010307999947

纸 号: 1814817

CDM6Ei-1600M

Ui: 1000V;

Uimp: 12kV;

Ue: AC400V/415V/690V;

In: 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics(kA): 50kA (AC400V/415V); 35kA (AC690V)

Icu(kA): 50kA (AC 400V/415V); 35kA (AC690V)

Icw(kA/s): 42kA/1s (AC 400V/415V); 35kA (AC690V)

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

带电子电路的附件名称: 分励脱扣器;

带电子电路的附件型号/附件额定电源电压:

MX: DC110V, DC220V, AC220/230V, AC380/400V

带电子电路的附件名称: 欠压脱扣器;

带电子电路的附件型号/附件额定电源电压:

MN: AC220/230V, AC380/400V

额定频率: 50Hz/60Hz

适用于隔离;

配用的辅助触头(本体): 2NO2NC, 4NO4NC; Ui: 380V

Ith: 6A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/1A; AC-12: AC250V/6A;

DC-12: DC250V/0.3A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书


附 录

证书编号: 2017010307999947

第 2 页 共 2 页

纸 号: 1814817

型号解释



注: 1. 利用已获证书结果模式中证产品与母证书产品型号对照表

序号	德力西电气有限公司	德力西(芜湖)网络科技有限公司
1	CDM9E-1600N	CDM6Ei-1600M

2. 差异说明: /

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心