



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010307007026

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司

安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM6Ei-630M、CDM6Ei-630H、CDM6Ei-630R、CDM6Si-630M、CDM6Si-630R; 参数及
型号解释详见附件;

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 09 月 25 日 有效期至: 2022 年 09 月 25 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: 2017010307007026

纸 号: 1804787

CDM6Ei-630M、CDM6Ei-630H、CDM6Ei-630R、CDM6Si-630M、CDM6Si-630R;

Ue: AC400V/415V(M 型、H 型、R 型)、AC690V(H 型、R 型); Ui: 800V;

In: 630A (CDM6Ei-630: 250A、315A、350A、400A、450A、500A、560A、630A 可调;

CDM6Si-630: 400A、500A、560A、630A 可调);

Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式;

M 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA;

H 型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ;

R 型: Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ;

Icw: 8kA/1s(CDM6Ei-630);

使用类别: A 类(CDM6Si-630)、B 类(CDM6Ei-630);

脱扣级别: 10(CDM6Si-630);

极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN-400/630, Us: AC230V/240V, AC400V/415V;

电动机操作机构: CD2-400/630, Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2017010307007026

第 2 页 共 4 页

纸 号: 1804787

型号的解释:

CD M □ — 630 □

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号(6Ei、6Si)

(4) 壳架等级额定电流 (A): 630

(5) 短路分断能力的代码: M、H、R

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号: 2017010307007026

纸 号: 1804787

SN 为序列号

SN: ☐ (A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E) ☐ (F) ☐ (G) ☐ (H) ☐ (I) ☐ (J) ☐ (K) ☐ (L) ☐ (M)

代码位	A	B	C	D	E	F	G	H
解释	型号	壳架电流	分断能力	整定电流	极数	脱扣方式	产品附件	附件电压
描述	M6Ei: CDM6 Ei M6Si: CDM6 Si	630: 630A	M: M 型 H: H 型 R: R 型	250: 250A 315: 315A 350: 350A 400: 400A 450: 450A 500: 500A 560: 560A 630: 630A	3: 3 极 D : 3P+N(四 个 保 护 极, 带 不 可 开 断 中 性 线) C: 4P(四 个 保 护 极, N 极 可 开 断)	3: 电子式 脱扣	00: 无附件 08: SD 10: MX 18: MX+SD 20: OF 28: OF+SD 30: MN 38: MN+SD 40: MX+OF 48: MX+OF+SD 50: MX+MN 60: OF+OF 68: OF+OF+SD 70: MN+OF 78: MN+OF+SD	无代号: MX/MN AC400V 或无附 件 A : MX/MN AC230V B: MX DC24V C: MX AC230V MN AC230V D: MX AC400V MN AC230V E: MX DC24V MN AC230V F: MX AC230V MN AC400V G: MX AC400V MN AC400V H: MX DC24V MN AC400V I: MX DC110V J: MX DC220V K: MX DC110V MN AC230V L: MX DC110V MN AC400V M: MX DC220V MN AC230V N: MX DC220V MN AC400V

注: MX 为分励; MN 为欠压; OF 为辅助; SD 为报警

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 4 页 共 4 页

证书编号: 2017010307007026

纸 号: 1804787

代码位	I	J	K	L	M
解释	保护类型	操作方式	通讯及扩展功能	电操及通讯电压	安装方式
描述	无代号: 配电保护 2: 电动机	无代号: 手柄操作 P: 电操机构 Z: 转动手操	无代号: 标配无通讯及扩展功能 S: 通讯型三遥(遥控、遥测、遥信) T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信)无功能 N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣	无代号: 通讯: 无 电操: 无 2: 通讯: AC230V 电操: 无 3: 通讯: AC400V 电操: 无 4: 通讯: 无 电操: DC24V 5: 通讯: AC230V 电操: DC24V 6: 通讯: AC400V 电操: DC24V 7: 通讯: 无 电操: AC230V 8: 通讯: AC230V 电操: AC230V 9: 通讯: AC400V 电操: AC230V 0: 通讯: 无 电操: AC400V A: 通讯: AC230V 电操: AC400V B: 通讯: AC400V 电操: AC400V C: 通讯: 无 电操: DC110V D: 通讯: AC230V 电操: DC110V E: 通讯: AC400V 电操: DC110V F: 通讯: 无 电操: DC220V G: 通讯: AC230V 电操: DC220V H: 通讯: AC400V 电操: DC220V	无代号: 固定板前 B: 固定板后 F: 插入板前 R: 插入板后

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心