



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0305-2591571

产品名称: 自动转换开关电器 (PC 级)

型 号: CDQ1s-100

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: A2017CCC0305-2591571 样品名称: 自动转换开关电器 型号: CDQ1s-100 商 标: / 数 量: 3 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2017 年 05 月 22 日 完成日期: 2017 年 06 月 16 日	委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生 产 企 业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	---

试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDQ1s-100

Ue: AC400V; Ui: 690V; Ith: 100A; Uimp: 8kV

Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;


使用类别: AC-33iB;


电器级别: PC 级;


Icm (峰值): 7.65kA; Icw: 5kA/30ms;

控制转换的方式: ATSE

极数: 3P, 4P; 控制器 Uimp: 2.5kV

主检: 徐胜杰 签名:  日期: 2017-06-21

审核: 陆林林 签名:  日期: 2017-06-21

签发: 王国忠 签名:  日期: 2017-06-21



备注:

1. 本报告为变更报告, 具体变更内容见下表:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.11-2008	GB/T14048.11-2016

2. 原 CCC 试验报告编号: 02401-160119720188-S;

3. 出具原 CCC 试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司(浙江方圆电气设备检测有限公司);

4. 原 CCC 证书编号: 2016010305896166, 首次获证日期: 2016 年 08 月 23 日;

5. 本试验报告与原试验报告合并使用方有效。

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02401-1711902081
首页	√	1	02401-1711902081
报告组成	√	1	02401-1711902081
安全型式试验报告	√	16	02401-1711902081-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02401-1711902081

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定:   P  试验结果符合要求  
           F  试验结果不符合要求  
           N  要求不适用于该产品, 或不进行该项试验