



2009002878Z



检测  
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0305-1197683  
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: CDQ3-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



# 安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1197683  
 (任务编号)  
 样品名称: 双电源自动转换开关  
 型号规格: CDQ3-100  
 样品数量: 2台  
 样品生产序号: /  
 收样日期: 2012-01-09  
 样品来源: 送样  
 抽样通知书编号: /


委托人: 德力西电气有限公司  
 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技  
 工业园区  
 生产者(制造商): 德力西电气有限公司  
 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西  
 高科技工业园区  
 生产企业: 德力西电气有限公司  
 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科  
 技工业园区

试验依据标准: GB/T 14048.11-2008 《低压开关设备和控制设备 第  
 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 CDQ3-100  
 Ui:690V;Ue:AC400V;  
 Ie: 16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;  
 使用类别:AC-33iB;  
 Icm(峰值):17kA;Icn:10kA;  
 电器级别:CB级;转换方式:ATSE;  
 极数:3P,4P.

主检: 张洁 签名:  日期: 2012-01-31

审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2012-01-31

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-01-31



备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的委托人,生产者(制造商),生产企业的名称变更为:德力西电气有限公司,地址变更为:浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区;变更前名称为:浙江德力西电器股份有限公司,地址为:浙江省乐清市德力西柳市工业园;
2. 原 CCC 认可报告编号: C-027-10DQ705;
3. 出具原试验报告的检测单位:福建省中心检验所;
4. 原 CCC 证书编号: 2008010311295587;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。