



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2008010311295587

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

双电源自动转换开关

CDQ3-100 Ui:690V;Ue:AC400V;Ie:16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; AC-33iB; Icm(峰值):17kA; Icn:10kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年10月19日

有效期至: 2016年03月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008年09月23日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0620980