



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0305-1197690
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: CDQ3-800

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1197690 (任务编号) 样品名称: 双电源自动转换开关 型号规格: CDQ3-800 样品数量: 2 台 样品生产序号: / 收样日期: 2011-12-23 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
---	--


试验依据标准: GB/T 14048.11-2008 《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDQ3-800
 Ui:690V;Ue:AC400V;
 Ie:400A,500A,630A,700A,800A;
 使用类别:AC-33iB;
 Icm(峰值):30kA;Icn:15kA;
 电器级别:CB 级;转换方式:ATSE;
 极数:3P,4P.

主检: 张 洁 签名:  日期: 2012-02-28

审核: 王 炜 签名:  日期: 2012-02-28

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-02-28



备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的委托人、生产者(制造商)、生产企业名称变更为: 德力西电气有限公司; 变更前该产品的委托人、生产者(制造商)、生产企业名称为: 浙江德力西电器股份有限公司; 该产品的委托人、生产者(制造商)、生产企业地址变更为: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区; 变更前该产品的委托人、生产者(制造商)、生产企业地址为: 浙江省乐清市德力西柳市工业园;
2. 原 CCC 认可报告编号: C-027-11DQ009;
3. 出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
4. 原 CCC 证书编号: 2011010305466333;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。