

3-63A  
2016.7.15

报告编号: 02501-16DQ073



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2320949  
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: CDQ3EHA-63, CDQ3EHB-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 自动转换开关电器                  型号: CDQ3EHA-63、                  CDQ3EHB-63                  数量: 9台                  收样日期: 2016-06-14                  完成日期: 2016-07-12                  样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西                  高科技工业园区                  生产者: 德力西电气有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西                  高科技工业园区                  生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司                  生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工                  业园</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  CDQ3EHA-63、CDQ3EHB-63; Ui:500V; Ue:AC400V; Ie:10A, 13A,                  16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; Icn:6kA,                  Icm(峰值):9.18kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 3P、4P</p>	
<p>主检:  日期: 2016-06-21</p>	 福建省产品质量检验研究院 2016年7月15日 检测报告专用章
<p>审核:  日期: 2016-07-14</p>	
<p>签发:  日期: 2016-07-15</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); (B(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。</p>	

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-16DQ073
首页	√	1	02501-16DQ073
报告组成	√	1	02501-16DQ073
安全型式试验报告	√	38	02501-16DQ073-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-16DQ073

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验