

3-63A
2016.6.30

报告编号: 02501-16DQ053



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:




申请编号: A2016CCC0305-2312350
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: CDQ3HA-100F

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 自动转换开关电器 型号: CDQ3HA-100F/4P100Z 数量: 4台 收样日期: 2016-04-14 完成日期: 2016-06-15 样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>	
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2008 检验合格</p>		
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDQ3HA-100F; Ui:800V; Ue:AC400V; Ie:40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别:AC-33iB; Icm(峰值): 105kA; Icn: 50kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P</p>		
<p>主检: </p>	<p>日期: 2016-06-15</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 2016年6月30日</p>
<p>审核: </p>	<p>日期: 2016-06-29</p>	
<p>签发: </p>	<p>日期: 2016-06-30</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。</p>		

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-16DQ053
首页	√	1	02501-16DQ053
报告组成	√	1	02501-16DQ053
安全型式试验报告	√	24	02501-16DQ053-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-16DQ053

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验