

3-63A
2016.6.30

报告编号: 02501-16DQ054



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2312354
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: CDQ3HA-250S, CDQ3HA-250F

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 自动转换开关电器 型号: CDQ3HA-250S, CDQ3HA-250F 数量: 5台 样品来源: 送样 收样日期: 2016-04-14 完成日期: 2016-06-02</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械 工业园</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDQ3HA-250S, CDQ3HA-250F; Ui:800V; Ue:AC400V; Ie:100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 使用类别:AC-33iB; Icm(峰值): 73.5kA(S型), 105kA(F型); Icn: 35kA(S型), 50kA(F型); 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 3P、4P

主检:  日期: 2016-06-02

审核:  日期: 2016-06-28

签发:  日期: 2016-06-30



备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-16DQ054
首页	√	1	02501-16DQ054
报告组成	√	1	02501-16DQ054
安全型式试验报告	√	29	02501-16DQ054-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-16DQ054

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验