

3-63A  
2016.6.30

报告编号: 02501-16DQ051



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2312351  
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: CDQ3HA-63S、CDQ3HA-63F

检测机构: 福建省产品质量检验研究院






<p>产品名称: 自动转换开关电器                  型号: CDQ3HA-63S                  数量: 5台                  收样日期: 2016-04-14                  完成日期: 2016-06-15                  样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区                  生产者: 德力西电气有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区                  生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司                  生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDQ3HA-63S, CDQ3HA-63F;  $U_i$ :690V;  $U_e$ :AC400V;  $I_e$ :10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别:AC-33iB;  $I_{cm}$ (峰值): 73.5kA(S型), 105kA(F型);  $I_{cn}$ : 35kA(S型), 50kA(F型); 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 3P、4P

主检: 	日期: 2016-06-15
审核: 	日期: 2016-06-29
签发: 	日期: 2016-06-30



备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-16DQ051
首页	√	1	02501-16DQ051
报告组成	√	1	02501-16DQ051
安全型式试验报告	√	25	02501-16DQ051-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-16DQ051

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验