



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0305-2222829
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: CDQ3HB-100S

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 自动转换开关电器 型号: CDQ3HB-100S/4P100Z、 CDQ3HB-100S/4P100 数量: 5 台 收样日期: 2016-01-14 完成日期: 2016-03-21 样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德 力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德 力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇 德力西高科技工业园区</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDQ3HB-100S; Ui:800V; Ue:AC400V; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别:AC-33iB; Icm(峰值):73.5kA, Icn:35kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P

主检:  日期: 2016-03-21

审核:  日期: 2016-03-29

签发:  日期: 2016-03-30



备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-16DQ010
首页	√	1	02501-16DQ010
报告组成	√	1	02501-16DQ010
安全型式试验报告	√	29	02501-16DQ010-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-16DQ010

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验