



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0305-2222873
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: CDQ3HB-400F、N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 自动转换开关电器</p> <p>型号: CDQ3HB-400N/4P400Z、 CDQ3HB-400F/4P400Z、 CDQ3HB-400F/4P400</p> <p>数量: 6 台</p> <p>收样日期: 2016-01-14</p> <p>完成日期: 2016-03-21</p> <p>样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDQ3HB-400F、N; Ui:800V; Ue:AC400V; Ie:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 使用类别:AC-33iB; F 型: Icm(峰值):105kA, Icn:50kA; F 型: Icm(峰值):154kA, Icn:70kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P

主检:  日期: 2016-03-21

审核:  日期: 2016-03-29

签发:  日期: 2016-03-30



备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-16DQ013
首页	√	1	02501-16DQ013
报告组成	√	1	02501-16DQ013
安全型式试验报告	√	33	02501-16DQ013-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-16DQ013

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验