



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010305853940

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3HB-63S, F; U_i : 690V; U_e : AC400V; I_e : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; AC-33iB; I_{cm} (峰值): S型 $I_{cm}=73.5kA$; F型 $I_{cm}=105kA$; I_{cn} : S型 $I_{cn}=35kA$; F型 $I_{cn}=50kA$; 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年07月06日 有效期至: 2021年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年03月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1469314