



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010305712581

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 双电源自动转换开关

CDQ3R-63; Ui:500V; Ue:AC400V; Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;  
使用类别:AC-33iB; Icm(峰值):7.65kA; Icn:5kA; 电器级别:CB级;转换方  
式:ATSE, 3P, 4P;型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2014年08月01日

有效期至: 2019年08月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0976870



# 中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2014010305712581

纸号: 976870

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

