



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010305560107

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3s-100 额定绝缘电压(Ui): AC750V; 约定发热电流(Ith): 100A; 额定工作电压(Ue): AC380V; 额定工作电流(Ie): 32A, 63A, 100A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm): 7.65kA; 额定短时耐受电流(Icw): 5kA/30ms; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年08月08日 有效期至: 2017年08月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

