



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2012010305560107

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3s-100/3A, CDQ3s-100/3B, CDQ3s-100/4A, CDQ3s-100/4B; Uimp: 8kV; 额定绝缘电压(Ui): AC750V; 约定发热电流(Ith): 100A; 额定工作电压(Ue): AC380V; 额定工作电流(Ie): 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm): 7.65kA; 额定短时耐受电流(Icw): 5kA/30ms; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制回路 Uimp: 2.5kV

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2017年09月26日 有效期至：2022年07月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年08月08日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：



# 中国质量认证中心