



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2012010305560108

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3s-250/3A, CDQ3s-250/3B, CDQ3s-250/4A, CDQ3s-250/4B; Uimp: 8kV; 额定绝缘电压(Ui): AC750V; 约定发热电流(Ith): 250A; 额定工作电压(Ue): AC380V; 额定工作电流(Ie): 125A, 160A, 200A, 250A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm): 17kA; 额定短时耐受电流(Icw): 10kA/30ms; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制回路: Uimp: 2.5kV

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2017 年 07 月 17 日 有效期至：2022 年 07 月 17 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012 年 08 月 08 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心