

样品名称: 交流接触器 型 号: CJX1-9,CJX1-12, CJX1-9N,CJX1-12N, CJX1-9Z,CJX1-12Z 数 量: 5 台 收样日期: 2015-06-11 完成日期: 2015-06-12 样品来源: 工厂送样	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX1-9, CJX1-12, CJX1-9N, CJX1-12N, CJX1-9Z, CJX1-12Z Ui: 660V; Ith: 20A; CJX1-9, CJX1-9Z: Ue/Ie: AC-3: AC220V/9A, AC380V/9A, AC660V/6.6A; CJX1-12, CJX1-12Z: Ue/Ie: AC-3: AC220V/12A, AC380V/12A, AC660V/8.8A; CJX1-9N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/3.3A, AC380V/3.3A, AC660V/3.3A; CJX1-12N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/4.3A, AC380V/4.3A, AC660V/4.3A; 使用类别: AC-3, AC-4; Us: 50Hz: AC12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 440V, 660V (CJX1-9, CJX1-9N, CJX1-12, CJX1-12N); 50/60Hz: AC12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 440V, 660V (CJX1-9, CJX1-9N, CJX1-12, CJX1-12N), DC12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V (CJX1-9Z, CJX1-12Z); 极数: 3P; 配用的辅助触头(1 常开 0 常闭, 0 常开 1 常闭, 1 常开 1 常闭, 2 常开 0 常闭, 2 常开 2 常闭, 3 常开 1 常闭): Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.13A.	
签发人: 鲍 幸 签名:  签发日期: 2015-07-07	
备注: 1. 产品认证变更申请书上该产品的描述变更为: 见本报告第 4-5 页; 变更前为: 见原报告第 4-5 页; 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-12B1241-S; 3. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2003010304029002; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-15B0613-S
首页	√	1	03601-A-15B0613-S
报告组成	√	1	03601-A-15B0613-S
安全型式试验报告	√	13	03601-A-15B0613-S
电磁兼容型式试验报告			

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2015CCC0304-2014637
(任务编号)

样品名称: 交流接触器
型号规格: CJX1-9,CJX1-12,
CJX1-9N,CJX1-12N,
CJX1-9Z,CJX1-12Z

样品数量: 5 台

样品生产序号: /

收样日期: 2015-06-11

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验依据标准: GB 14048.4-2010

《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-9, CJX1-12, CJX1-9N, CJX1-12N, CJX1-9Z, CJX1-12Z

Ui: 660V; Ith: 20A;

CJX1-9, CJX1-9Z: Ue/Ie: AC-3: AC220V/9A, AC380V/9A, AC660V/6.6A;

CJX1-12, CJX1-12Z: Ue/Ie: AC-3: AC220V/12A, AC380V/12A, AC660V/8.8A;

CJX1-9N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/3.3A, AC380V/3.3A, AC660V/3.3A;

CJX1-12N: Ue/Ie: AC-4: AC220V/4.3A, AC380V/4.3A, AC660V/4.3A;

使用类别: AC-3, AC-4;

Us: 50Hz: AC12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 440V, 660V (CJX1-9, CJX1-9N,

CJX1-12, CJX1-12N); 50/60Hz: AC12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 440V, 660V

(CJX1-9, CJX1-9N, CJX1-12, CJX1-12N), DC12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V (CJX1-9Z, CJX1-12Z);


极数: 3P;


配用的辅助触头(1 常开 0 常闭, 0 常开 1 常闭, 1 常开 1 常闭, 2 常开 0 常闭, 2 常开 2 常闭, 3 常开 1 常闭):


Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.13A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2015-07-07

审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2015-07-07

签发: 鲍 幸 签名:  日期: 2015-07-07



备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的描述变更为: 见本报告第 4-5 页; 变更前为: 见原报告第 4-5 页;
2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-12B1241-S;
3. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010304029002;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。