



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010304029030

委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX1-250, CJX1-300, CJX1-250N, CJX1-300N  $U_i$ :1000V;  $I_{th}$ :300A;  
CJX1-250:  $U_e/I_e$ :AC-3:AC220V/250A, AC380V/250A, AC660V/250A;  
CJX1-300:  $U_e/I_e$ :AC-3:AC220V/300A, AC380V/300A, AC660V/250A;  
CJX1-250N:  $U_e/I_e$ :AC-4:AC220V/110A, AC380V/110A, AC660V/110A;  
CJX1-300N:  $U_e/I_e$ :AC-4:AC220V/125A, AC380V/125A, AC660V/125A;  
 $U_s$ :AC36V, 110V, 127V, 220V, 380V; 3P; 配用的辅助触头(2NO2NC, 4NO4NC):  $I_{th}$ :10A;  
AC-15:  $U_e/I_e$ :AC380V/0.95A; DC-13:  $U_e/I_e$ :DC250V/0.13A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2017年07月11日 有效期至：2022年07月11日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年01月16日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：



## 中国质量认证中心