



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2012CCC0304-1304553

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX1-38

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器	委托人: 德力西电气有限公司
型号: CJX1-38	委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
数量: 12 台	生产者(制造商): 德力西电气有限公司
收样日期: 2012-07-25	生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区
完成日期: 2012-09-07	生产企业: 德力西电气有限公司
样品来源: 工厂送样	生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论:

合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-38

Ui:660V;Ith:55A;

CJX1-38:Ue/Ie: AC-3,AC-4:AC220V/38A,AC380V/38A,AC660V/27A;

使用类别:AC-3,AC-4;

Us:AC24V,AC36V,110V,220V,380V;

极数:3P;

配用的辅助触头(2 常开 2 常闭):

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC250V/0.13A.

签发人: 胡德霖

签名: 胡德霖

签发日期: 2012-10-31

备 注:

1. 产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 产品认证变更申请书上该产品的型号变更为: CJX1-38; 变更前为: CJX1-32, CJX1-38; 产品认证变更申请书上该产品的产品描述变更为: 见本报告第 4-5 页; 变更前为: 见原报告第 2-3 页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第 8 页; 变更前为: 见原报告第 6 页;
2. 原 CCC 认可报告编号: C009-A2005CCCC0304-253456;
3. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010304029017;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B1287-S
首页	√	1	C-040-12B1287-S
报告组成	√	1	C-040-12B1287-S
安全型式试验报告	√	40	C-040-12B1287-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0304-1304553

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格: CJX1-38

样品数量: 12 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-07-25

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验依据标准:

GB14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJX1-38

Ui:660V;Ith:55A;

CJX1-38:Ue/Ie: AC-4:AC220V/38A,AC380V/38A,AC660V/27A;

使用类别:AC-3,AC-4;

Us:AC24V,AC36V,110V,220V,380V;

极数:3P;

配用的辅助触头(2 常开 2 常闭):

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC250V/0.13A.

主检: 朱文华 签名:

日期:

2012-10-31

审核: 尤雪元 签名:

日期:

2012-10-31

签发: 胡德霖 签名:

日期:

2012-10-31



(检测机构名称, 盖章)

2012年10月31日

备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的认证标准变更为: GB14048.4-2010; 变更前该产品的认证标准为: GB14048.4-2003; 产品认证变更申请书上该产品的型号变更为: CJX1-38; 变更前为: CJX1-32, CJX1-38; 产品认证变更申请书上该产品的产品描述变更为: 见本报告第 4-5 页; 变更前为: 见原报告第 2-3 页; 该产品的安全件变更为: 见本报告第 8 页; 变更前为: 见原报告第 6 页;
2. 原 CCC 认可报告编号: C009-A2005CCC0304-253456;
3. 出具原 CCC 认可试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010304029017;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。