



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010304029023

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX1-75, CJX1-85, CJX1-75N, CJX1-85N U_i :660V; I_{th} :100A;
CJX1-75: U_e/I_e : AC-3: AC220V/75A, AC380V/75A, AC660V/75A;
CJX1-85: U_e/I_e : AC-3: AC220V/85A, AC380V/85A, AC660V/75A;
CJX1-75N: U_e/I_e : AC-4: AC220V/34A, AC380V/34A, AC660V/20.7A;
CJX1-85N: U_e/I_e : AC-4: AC220V/42A, AC380V/42A, AC660V/25.6A;
 U_s : AC24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V; 3P; IP20; 配用的辅助触头 (2NO2NC, 4NO4NC): I_{th} :10A;
AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.95A; DC-13: U_e/I_e : DC250V/0.13A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2017年07月11日 有效期至：2022年07月11日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年01月16日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心